

Prüfung von Herbol Latex Satin

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 07.06.2011

Auftraggeber : Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198-226
50827 Köln

Auftrag : Wie beständig sind
>> Herbol Latex Satin <<
Beschichtungen gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

Prüfergebnis : Bei den überprüften, anzusetzenden 8 Desinfektionsmitteln ergaben sich keine Farbveränderungen, Blasen- oder Rissbildungen sowie Haftungsverluste auf den mit wässriger Isolationsgrundfarbe grundierten Gipskartonplatten.
Im frischen Zustand ergeben sich bei allen Produkten Beschichtungsanquellungen, nach der Trocknung sind noch bei Incidur ® und Minutil® leichte Mattierungen festzustellen.
Bei den geprüften gebrauchsfertigen, alkoholhaltigen Desinfektionsmittel-Lösungen ergaben sich bei Bacillol ® und Incidin® Liquid Spray im frischen Zustand starke Oberflächenerweichungen, nach der Trocknung sind noch deutliche Markierungen vorhanden.
Im Falle einer mechanischen Belastung der erweichten Flächen durch Reiben oder Wischen würden sich jedoch Oberflächenveränderungen ergeben.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2007.

Köln, den 07. Juni 2011

