

Prüfung von Herbol-Rapid Innenweiss

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 08.01.2014

Auftraggeber : Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198-226
50827 Köln

Auftrag : Wie beständig sind
>> **Herbol-Rapid Innenweiss <<**
Beschichtungen gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

Prüfergebnis : Bei den überprüften, anzusetzenden 8 Desinfektionsmitteln ergaben
sich keine Farbveränderungen, Blasen- oder Rissbildungen sowie
Haftungsverluste auf den mit wässriger Isolationsgrundfarbe grundier-
ten Gipskartonplatten, weder im frischen noch im getrockneten Zu-
stand.

Bei der gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittel-Lösung
Incidin® Liquid Spray ergab sich im frischen Zustand eine Ober-
flächenerweichung, nach der Trocknung war keine Markierungen vor-
handen.

Im Falle einer mechanischen Belastung der erweichten Flächen durch
Reiben oder Wischen würden sich jedoch Oberflächenveränderungen
ergeben.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2007.
Köln, den 08. Januar 2014

