Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

2439/79

Färgsystem - Akzo Nobel Decorative Coating

Innehavare/Utfärdat för

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

205 17 Malmö, Sverige

Produktbeskrivning

Akzo Nobel Decorative Coatings, färgsystem bestående färg, med eller utan glasfiberväv och med eller utan lim för applicering på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet >525 kg/m^3 (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0). Glasfiberväv med nominell ytvikt 120 g/m^2 och brandteknisk klass motsvarande B-s1,d0.

Avsedd användning

Nymålning av väggar och tak inomhus i byggnader.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass B-s1, d0*	5:231, 5:521, 5:522 och 5:523

* Färgsystemen beskrivs på sida 3-4 i detta certifikat.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 210-00-0220 daterad 2021-06-01, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, Sverige

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. I färgsystemet ingående delprodukter skall förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad förpackning och omfattar:

InnehavareTillverkningsställe	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
Produktens typbeteckning	t.ex. Professional 3
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	2439/79
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter 3P06711-1rev2 och 6P06286-1rev1 från RISE Research Institutes of Sweden AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kommentarer

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-11-15.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-05-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Målningsanvisningar för Färgsystem - Akzo Nobel Decorative Coating, Brandteknisk klass B-s1, d0*

Färg/ mängd (g/m^2)	**Grundfärg/mängd** (g/m^2)	**Lim/mängd** (g/m^2)	**Glasfiberväv** (g/m^2)
Professional 3 180	Professional Grund + 235	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 3 180	Professional Grund + 176	-	-
Professional 3 180	Master Wall & Ceiling Primer 235	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 3 180	Master Wall & Ceiling Primer 176	-	-
Master Ceiling Paint 3 180	Professional Grund + 235	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Master Ceiling Paint 3 180	Professional Grund + 176	-	-
Master Ceiling Paint 3 180	Master Wall & Ceiling Primer 235	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Master Ceiling Paint 3 180	Master Wall & Ceiling Primer 176	-	-
Professional 5 170	Professional Grund + 235	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 5 170	Professional Grund + 176	-	-
Professional 5 170	Master Wall & Ceiling Primer 235	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 5 170	Master Wall & Ceiling Primer 176	-	-
Master Wall Paint 5 170	Professional Grund + 235	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Master Wall Paint 5 170	Professional Grund + 176	-	-
Master Wall Paint 5 170	Master Wall & Ceiling Primer 235	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Master Wall Paint 5 170	Master Wall & Ceiling Primer 176	-	-

** Angiven brandteknisk klass (B-s1, d0) uppfylls förutsatt att färgsystemen appliceras på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet ≤525 kg/m³ (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0).*

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

** *Glasfiberväv med brandteknisk klass B-s1, d0.*

Mängderna för färg och lim som anges i tabellen ovan är de maximalt tillåtna för att uppnå angiven randteknisk klass (B-s1, d0).

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.