



## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, Malmö, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. I färgsystemet ingående delprodukter skall förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
Produktens typbeteckning	t.ex. Professional 3
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	2439/79
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter 3P06711-1rev2, 6P06286-1rev1 och provningsrapport O100741-1265153 från RISE och SP.

## Kommentarer

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-12-04.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-05-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric

**Målningsanvisningar för Färgsystem med väv - Akzo  
Nobel Decorative Coating, Brandteknisk klass B-s1, d0\***

Färg/mängd (g/m <sup>2</sup> )	Grundfärg/mängd (g/m <sup>2</sup> )	Lim/mängd (g/m <sup>2</sup> )	Glasfiberväv (g/m <sup>2</sup> )
Professional 3 149	Professional Grund + 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120
Professional 3 149	Master Wall & Ceiling Primer 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120
Master Ceiling Paint 3 149	Professional Grund + 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120
Master Ceiling Paint 3 149	Master Wall & Ceiling Primer 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120
Professional 5 134	Professional Grund + 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120
Professional 5 134	Master Wall & Ceiling Primer 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120
Master Wall Paint 5 134	Professional Grund + 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120
Master Wall Paint 5 134	Master Wall & Ceiling Primer 226	Nordsjö Vävlím 200	Glasfiberväv** 120

\* Angiven brandteknisk klass (B-s1, d0) uppfylls förutsatt att färgsystemen appliceras på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet  $\leq 525 \text{ kg/m}^3$  (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0).

\*\* Glasfiberväv med brandteknisk klass B-s1, d0.

Mängderna för färg och lim som anges i tabellen ovan är de maximalt tillåtna för att uppnå angiven brandteknisk klass (B-s1, d0).